



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dnia 04.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: wykonania remontu części oświetlenia terenu wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi oraz linią zasilającą

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany fundamentów pod słupy, słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych, linii zasilających, systemu uziemienia, szafki oświetlenia nocnego SON (zakres prac stanowi załącznik mapowy – załącznik nr 1) znajdujących się na terenie Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

1. Opracowanie projektu oświetlenia zewnętrznego (*dotyczy prawidłowego doboru opraw oświetleniowych dla zalecanych klas oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami*).
2. Wymiana 24 szt. słupów wraz z fundamentem - montować słupy o wysokości 4m – typ i rodzaj zgodny z istniejącymi na terenie Instytutu. Karta katalogowa słupów stanowi załącznik nr 2.
3. Wymiana linii kablowych zasilających słupy oświetleniowe. Nowa linia ma być wyprowadzona z pomieszczenia rozdzielni nn w stacji transformatorowej pod lasem. Kable mają być układane w ziemi w rurach osłonowych.
4. W pomieszczeniu rozdzielni nn montaż rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego. Rozdzielnica ma być kompletna, wyposażona w aparaty zabezpieczające i sterujące. Ma być możliwość sterowania oświetleniem poprzez: wyłącznik zmierzchowy, zegar, ręcznie. Montaż linii zasilającej od wskazanego przez Zamawiającego aparatu zabezpieczającego w rozdzielni nn do rozdzielnicy oświetlenia terenu.
5. Montaż opraw oświetleniowych:
- montować oprawy parkowe typu LED; typ i rodzaj zgodny z istniejącymi na terenie Instytutu. Karta katalogowa opraw stanowi załącznik nr 3. Temperatura barwowa 4000K.
6. Wykonanie uziemienia wszystkich słupów oświetleniowych – na całej długości linii kablowej układać w wykopie płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x5.
7. Wymiana istniejącego kabla. Montować kabel typu YAKY 4x25mm² w rurze osłonowej. Między słupami nr 20 i 21 wykonać przecisk.
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Elementy z demontażu Wykonawca prześle do utylizacji. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie, zapozna się ze stanem faktycznym zakresu prac do wykonania.

Po wykonaniu prac Wykonawca przywróci teren do stanu sprzed remontu.

Przed przystąpieniem do realizacji prac w terenie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt oświetlenia zewnętrznego wraz z doбором poszczególnych elementów. Zatwierdzony projekt upoważnia do realizacji prac w terenie.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Pożyczany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia – **30 dni**.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Oferta z określeniem **cen netto plus podatek VAT** za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt. II niniejszego zaproszenia oraz **proponowany termin wykonania**.
2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dokument wystawiony nie wcześniej niż 180 dni przed terminem złożenia oferty)
3. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne (dokumenty wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed terminem złożenia oferty)
5. Uprawnienia potwierdzające kwalifikacje osoby/osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
6. Kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 150 tys. zł.
7. Na wykonane prace i zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji minimum 60 miesięcy.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI OD DATY ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY

VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY


21 marca 2022 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie opieczątowanej danymi Oferenta w sekretariacie Zamawiającego – Dział Techniczny, parter, pokój nr 0.228

VII. INNE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
Marcin Garwacki – inspektor nadzoru ds. elektrycznych – tel. 789 407 865

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Mapa z zaznaczonymi słupami i liniami kablowymi do wymiany.
2. Karta katalogowa słupów oświetleniowych.
3. Karta katalogowa opraw oświetleniowych.

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych

mgr Zygmunt Mironiński