



tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 05.12.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: „Wykonanie po przeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego” w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy"

1. Przedmiot zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: “Wykonanie po przeglądowych napraw usterek agregatu prądotwórczego w budynkach przy ul. Alpejska 42, w Warszawie”.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac naprawczych po przeglądzie agregatu prądotwórczego w budynkach narodowego Instytutu Kardiologii.

Zestawienia prac do wykonania poniżej.

1. Agregat prądotwórczy typ HEV700E1

- wymiana filtra wapiennego w układzie chłodzenia,
- wymiana pomocniczej pompki paliwa w konsoli filtrów paliwa,
- wypompowanie ze zbiornika agregatu i utylizacja paliwa około 2000l (ON),
- zatankowanie paliwa ON(zimowego) 500l,

W wycenie należy uwzględnić utrudnienia związane z wykonaniem prac w czynnych obiektach służby zdrowia (konieczność wykonywania niektórych prac w nocy lub w dni wolne od pracy).Harmonogram prac zostanie ustalony z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy.

Z dokonanych napraw należy sporządzić protokoły .

Protokoły powinny zawierać :

- datę wykonania naprawy(wymiany), nr. Protokołu.
- oznaczenie urządzenia objętego pracami(adres).
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej naprawy.

Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

3.Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram wykonania napraw.

- Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do **31.12.2022r.**
- Protokoły będą sporządzane w dniu wykonywania poszczególnych napraw zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia , dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.

2. Wpis do rejestru BDO do odbioru odpadów wytworzonych kod (130701*)

3. Po odbiorze odpadów wymagane jest potwierdzenie przyjęcia odpadu (na karcie przekazania odpadu zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. 2019, poz. 819).

4. Przesyłając ofertę cenową Wykonawca oświadcza, że jest kwalifikowanym odbiorcą odpadów będących przedmiotem niniejszego zapytania i spełnia wymogi określone w Ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. tekst ujednolicony Dz. U. 2013 r., poz. 21 oraz posiada stosowne zezwolenia.

5. Wytwórca odpadów w karcie przekazania odpadów będzie Wykonawca

6. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie napraw powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie po przeglądowej naprawy agregatu prądotwórczego w budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii*”

2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw

majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 09.12.2022r., do godz. 10⁰⁰ Kancelaria Ogólna

8. Otwarcie ofert : 09.12.2022r., godz. 10³⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42 , 04-628 Warszawa, Kancelaria Ogólna
2. **Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.**
3. **Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.**

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Krzysztof Reda – Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych, tel. 572-005-691 (poniedziałek – piątek w godz. 7³⁰-15⁰⁵).

