



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00

tel.: +48 22 815 30 11

fax: +48 22 343 45 25

Warszawa, dn. 15.09.2022r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZADANIE: „Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych budynkach Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy”

1. Przedmiot zamówienia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul. Alpejska 42 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych w budynkach przy ul. Alpejskiej 42, w Warszawie.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów dwóch agregatów prądotwórczych :

VISA P1260U

HE-V700E1

Poprzez :

- wymianę oleju
- wymianę filtrów powietrza, paliwa
- oględziny,
- sprawdzenie połączeń mechanicznych oraz luzów elementów wirujących (pasy klinowe, łożyska, wentylator itd.),
- Sprawdzenie agregatów pod względem szczelności układów : wydechowych, smarowania, chłodzenia i paliwowego
- sprawdzenie połączeń energetycznych oraz logicznych (sterowań),
- Wykonanie pomiarów elektrycznych : pomiaru stanu izolacji prądnicy, sprawdzenie

stanu technicznego akumulatorów rozruchowych (napięcie i prąd ładowania)

- Sprawdzenie układu wstępnego podgrzewania silnika,
- Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie elektrolitu w akumulatorach rozruchowych
- Kontrola układu tankowania oraz magazynu paliwa (sprawdzenie na obecność wycieku, kontrola działania czujników i elementów wspomagających przepływa paliwa),
- sprawdzenie poprawności działania rozrusznika
- Wykonanie testów pracy agregatów bez obciążenia i z obciążeniem
- Sporządzenie protokołów z przeglądu agregatów,

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonania przeglądów,

- Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy do 31.11.2022r,
- Protokoły będą sporządzone w dniu wykonania poszczególnych przeglądów zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia, dostarczeniu kompletnych pomiarów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu faktury za wykonane czynności.

4. Informacje ogólne

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

1. **Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.**

2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

- Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).
- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przeglądów agregatów prądotwórczych,
- Kopie uprawnień Wykonawca załączy do oferty,

6. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „*Oferta na wykonanie przeglądów zasilaczy UPS budynków Narodowego Instytutu Kardiologii*”
2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: do 23.09.2022r., do godz. 10⁰⁰

8. Otwarcie ofert : 23.09.2022r., godz. 10³⁰

8. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

9. Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Narodowego Instytutu

Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, Kancelaria.

2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Krzysztof Reda –Inspektor Robot Elektrycznych , tel. 572-005-691 (poniedziałek – piątek w godz. 8⁰⁰-14³⁰).

Andrzej Grygiel

Zastępca Dyrektora do spraw Techniczno Administracyjnych
Narodowego Instytutu Kardiologii